

SMART-FLEX Sp. z o.o.  
Mielczarskiego 21/23  
42-202 Częstochowa  
NIP: 9492216608

e-mail: [biuro@smart-flex.pl](mailto:biuro@smart-flex.pl)  
tel: +48 343 444 005  
gsm: +48 790 808 005  
www.smart-flex.pl



## **DEKLARACJA ZGODNOŚCI KLASY SZCZELNOŚCI SYSTEMU SMART-FLEX**

Jednostka wykonująca test szczelności: **Czech Accreditation Institute  
1045.1 - Strojírěnský zkušební ústav, s.p. Hudcova 424/56b,  
621 00 Brno**

Nr raportu wykonanego badania: **39-13521**

Na podstawie wykonanych badań zgodnie z normami:  
**PN-EN ISO 80000-1:2011**  
**PN-EN 12237:2003**

**Deklarujemy, że SYSTEM SMART-FLEX posiada klasę  
szczelności „D”**

Prezes zarządu

Paweł Jaško

**SMART-FLEX Sp. z o.o.**  
ul. Mielczarskiego 21/23  
42-202 Częstochowa  
NIP 9492216608. IDS 367003899  
KRS 0000672906. tel. 790 808 005

smart-flex

smart-flex

smart-flex

smart-flex

smart-flex

smart-flex

smart-flex

smart-flex